


Утвержденные нормативы потерь ЗАО "Электросеть" по обособленным подразделениям на 2010 г.

Регион	Отпуск электроэнергии в сеть, тыс.кВт*ч	Норматив потерь,%	Документ Минэнерго
1. Ижевск (Ижсталь)	535 530	1,46	Приказ Минэнерго № 449 от 19.10.2009г.
2. Орск (ЮУНК)	544 750	2,05	Приказ Минэнерго № 397 от 07.09.2009г.
3. Белорецк (БМК)	347 310	2,21	Приказ Минэнерго № 511 от 20.11.2009г.
4. Братск (БЗФ)	765 090	1,16	Приказ Минэнерго № 397 от 07.09.2009г.
5. Железногорск-Илимский (КГОК)	490 530	2,58	Приказ Минэнерго № 57 от 16.02.2010г.
6. Чебаркуль (Уральская кузница)	117 695	2,50	Приказ Минэнерго № 397 от 07.09.2009г.
7. Челябинск (ЧМК)	2 111 821	1,80	Приказ Минэнерго № 478 от 11.11.2009г.
8. Тихвин(ТФЗ)	539 800	1,53	Приказ Минэнерго № 240 от 27.05.2010г.

Начальник ПЭО



Терехова И.В.