



Томусинское энергоуправление

№ 1/771 дата 21.09.10

Справка
Об аварийных отключениях

За период 2009-2010 год, имело место одно аварийное отключение 09.04.2010 года: Отключение ВЛ-110 кВ Ускатская-Талдинская-1, 2 –Северный Борт (У-Т -1, 2 – СБ), по вине разреза «Заречный» Разрезоуправления «СУЭК- Кузбасс», вызванное обрушением откоса внешнего отвала. Время простоя потребителей составил 12 часов. Недоотпуск электрической энергии составил 276228 кВт\час

Управляющий директор

М В Муратов