

**Объем переданной электроэнергии по договору об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям.
Величина потерь в сетях ОАО "Томусинское энергоуправление"
2009 год**

№ п/п	Группы потребителей	ВН, тыс. кВтч	СН1, тыс. кВтч	СН2, тыс. кВтч	НН, тыс. кВтч	Всего, тыс. кВтч	Всего, %
1.	Прием электроэнергии в сеть Исполнителя						-
1.1	Из сети филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго-РЭС"	1 489 398,812	26 024,460	0,000	0,000	1 515 423,272	-
1.2	Из сети смежной сетевой компании ССК1:					0,000	-
Итого:		1 489 398,812	26 024,460	0,000	0,000	1 515 423,272	-
2.	Транзит электроэнергии из сетей Исполнителя в сети ССК						-
2.1	В сети филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго-РЭС"	195 901,688	6 028,055	0,000		201 929,743	-
2.2	В сети ОАО "КузбассЭлектро"	105 050,149		0,000		105 050,149	-
2.3	В сети ОАО УК Кузбассразрезуголь	29 774,632	31 600,590	9 392,000		70 767,222	-
2.4	В сети МУП Городская электросеть г.Междуреченск	830,313	1 707,709	0,000		2 538,022	-
2.5	В сети ООО "Мысковская ЭСО"	11 523,156	0,000	0,000		11 523,156	-
2.6	В сети МУП ЖКХ Новокузнейкого района	2 784,320	100,280	0,000		2 884,600	-
Итого:		345 864,258	39 436,634	9 392,000	0,000	394 692,892	-
3.	Полезный отпуск электроэнергии из сетей Исполнителя:						-
3.1	от ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"	525 337,862	281 225,480	143 224,179	0,000	949 787,521	-
3.2	от ОАО "Кузбассэнергосбыт"	100 242,553	1 110,048	5 048,268	0,000	106 400,869	-
3.3	от ООО "ЭСК"Энергосервис"	36 613,445	0,000	0,000	0,000	36 613,445	-
Итого:		662 193,860	282 335,528	148 272,447	0,000	1 092 801,835	-
4.	Фактические потери электроэнергии:						-
4.1	от ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"	20 453,000	4 856,000	2 619,545	0,000	27 928,545	-
4.2	от ЭСК	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-
Итого:		20 453,000	4 856,000	2 619,545	0,000	27 928,545	1,84
5.	Нормативные потери, в соответствии с Приказом Министерства энергетики:	-	-	-	-	67 436,336	4,45
6.	Нормативные потери, принятые РЭК Кемеровской области при тарифном регулировании:	-	-	-	-	67 436,336	4,45
7.	ЧЧИ, утвержденные РЭК Кемеровской области при тарифном регулировании;	-	-	-	-	7791	-
8.	Фактическая расчетная мощность приема в сеть ССК	-	-	-	-	2334,760	-
9.	Технологический расход электроэнергии при передаче	-	-	-	-	1 120 730,380	-

Управляющий директор
ОАО "Томусинское энергоуправление



А.Н. Шерстобитов